


**BEGA****50 893.4**

Deckeneinbauleuchte für die Verwendung im Innenbereich  
 Recessed ceiling luminaire for indoor use  
 Plafonnier à encastrer pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Deckeneinbauleuchte · Innenleuchte mit schlagfester Abdeckung aus Kunststoff, transluzent-weiß und Aluminiumgehäuse zum Anschluss an ein externes LED-Netzteil. Für den Einbau in Zwischendecken im Innenbereich von 9-25 mm Stärke.

**Produktbeschreibung**

Deckeneinbauleuchte  
 »STUDIO LINE« ohne Netzteil  
 Leuchtgehäuse aus Aluminium  
 Innenfarbe matt messing  
 Schlagfeste Abdeckung aus Kunststoff, transluzent-weiß, mit Bajonettverschluss  
 Einbauöffnung  $\varnothing$  380 mm  
 Erforderliche Einbautiefe 155 mm  
 Leuchtgehäuse mit 3 Befestigungsfedern und Führungsschrauben  
 2 Anschlussleitungen mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI  
 Schutzklasse III  $\blacklozenge$   
 $\triangleleft 05$  – Sicherheitszeichen  
 $\text{CE}$  – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 2,1 kg  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

**Sicherheit**

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

**Überspannungsschutz**

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Instructions for use****Application**

Recessed ceiling luminaire · indoor luminaire with impact resistant synthetic diffuser, translucent white and aluminium housing for connection to an external LED power supply unit. For installation in suspended ceilings of 9-25 mm in interior applications.

**Product description**

Recessed ceiling luminaire downlight  
 »STUDIO LINE« without power supply unit  
 Luminaire housing made of aluminium inside hue matt brass  
 Impact resistant synthetic diffuser, translucent-white, with bayonet closure  
 Recessed opening  $\varnothing$  380 mm  
 Required installation depth 155 mm  
 Luminaire housing with 3 fastening springs and guide screws  
 2 connecting cables with strain relief and plug connector system for BEGA power supply unit, on/off or DALI  
 Safety class III  $\blacklozenge$   
 $\triangleleft 05$  – Safety mark  
 $\text{CE}$  – Conformity mark  
 Weight: 2.1 kg  
 This product contains light sources of energy efficiency class(es) D

**Safety**

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

**Overvoltage protection**

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Fiche d'utilisation****Utilisation**

Plafonnier à encastrer · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs, blanc translucide et armature en aluminium pour la connexion au bloc d'alimentation LED externe. Pour l'installation dans les faux-plafonds d'épaisseur 9-25 mm, à l'intérieur.

**Description du produit**

Plafonnier à encastrer  
 »STUDIO LINE« sans boîtier d'alimentation  
 Boîtier du luminaire en aluminium  
 teinte intérieure laiton mat  
 Vasque synthétique antichocs, blanche translucide, avec fermeture à baionette  
 Réserve  $\varnothing$  380 mm  
 Profondeur d'encastrement requise 155 mm  
 Armature avec 3 ressorts de fixation et vis de guidage  
 2 câbles de raccordement avec décharge de traction et système de connecteurs pour BEGA bloc d'alimentation, on/off ou DALI  
 Classe de protection III  $\blacklozenge$   
 $\triangleleft 05$  – Sigle de sécurité  
 $\text{CE}$  – Sigle de conformité  
 Poids: 2,1 kg  
 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D

**Sécurité**

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

**Protection contre les surtensions**

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Montage

Leuchtengehäuse darf nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden.

### Für den Betrieb der Leuchte ist ein separates Netzteil erforderlich.

Zum Anschluss an externes LED-Netzteil – Ergänzungsteil **13 178** oder **13 174** – ist die Leuchte mit zwei 2-poligen Steckverbindern ausgestattet.

Gebrauchsanweisungen der LED-Netzteile beachten.

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechsellns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Elektrischen Anschluss an LED-Netzteil vornehmen.

LED-Netzteil durch die Deckenöffnung in die Zwischendecke führen und ablegen.

Die Einbauöffnung wird durch den Anschlagring des Einbaugesäuses abgedeckt.

Die Befestigung des Einbaugesäuses in der Einbauöffnung erfolgt über drei verstellbare Federn.

### Leuchtengehäuse und externes LED-Netzteil dürfen nicht durch wärmedämmende Stoffe abgedeckt werden.

#### Einbau in Zwischendecken:

Es ist eine Einbauöffnung von 380 mm mit einer Mindestdiefe von 155 mm erforderlich.

Leuchtengehäuse in die Deckenöffnung schieben und Torx-Schrauben (T 20) der drei Befestigungsfedern gleichmäßig anziehen.

Die Befestigungsfedern greifen hinter die Deckenverkleidung. Die Stärke der Deckenverkleidung darf minimal 9 mm und maximal 25 mm betragen. Bei geringerer Stärke muss die Deckenverkleidung rückseitig im Bereich der Befestigungsfedern verstärkt werden.

Stellen Sie die zwei 2-poligen Steckverbindungen zwischen Leuchte und externem LED-Netzteil her.

#### LED-Einrichtung mit beiliegenden

**Handschuhen** aus der Verpackung nehmen und in das Leuchtengehäuse einsetzen – Schlüssellocher – .

LED-Einrichtung gegen den Uhrzeigersinn bis Anschlag drehen und Schrauben (T 10) gleichmäßig fest anziehen.

Kunststoffabdeckung so auf das Leuchtengehäuse aufsetzen, dass die Gehäusenocken in die Aussparungen des Abdeckungsrandes passen.

Kunststoffabdeckung durch Rechtsdrehung auf dem Leuchtengehäuse befestigen.

So wird die Kunststoffabdeckung sicher und erschütterungsfest gehalten.

Das Abnehmen der Kunststoffabdeckung erfolgt durch Linksdrehung.

## Leuchtmittel

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Modul-Anschlussleistung    | 28,1 W                            |
| Leuchten-Anschlussleistung | 32 W                              |
| Bemessungstemperatur       | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Umgebungstemperatur        | $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$ |

### 50 893.4 K3

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Modul-Bezeichnung      | LED-0832/930 |
| Farbtemperatur         | 3000 K       |
| Farbwiedergabeindex    | CRI > 90     |
| Modul-Lichtstrom       | 3735 lm      |
| Leuchten-Lichtstrom    | 2173 lm      |
| Leuchten-Lichtausbeute | 67,9 lm/W    |

## Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Eine defekte Kunststoffabdeckung muss ersetzt werden.

## Installation

Luminaire housing must not be installed in heat-insulating material.

### A separate power supply unit is required to operate the luminaire.

For connection to external LED power supply unit – accessory **13 178** or **13 174**– the luminaire is equipped with two 2-pin connectors.

Observe the instructions for use for LED power supply units.

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Connect to the LED power supply unit. Guide the LED power supply unit through the opening in the ceiling and position it on the suspended ceiling.

The recessed opening is covered by the frame of the luminaire housing.

Fixing of the installation housing in the recessed opening is achieved by using three adjustable springs.

### Luminaire housing and external LED power supply unit must not be covered by any heat insulating materials.

#### Installation into inserted ceilings:

A recessed opening of 380 mm with a minimum depth of 155 mm is required. Push luminaire housing into the ceiling cut-out and tighten evenly screws (T 20) of the three mounting springs.

The mounting springs catch the ceiling facing from the back side. The minimum thickness of the panel must be 9 mm and the maximum thickness 25 mm. If the ceiling facing has a thickness of less than 3 mm, the facing thickness in the region of the mounting springs must be increased from the back side.

Connect the two 2-pin plug connectors between luminaire and external LED power supply unit. Unpack LED unit, lift it **with enclosed gloves** and insert it into the luminaire housing – keyholes – . Turn the LED device anticlockwise until it stops and tighten the screws (T 10) evenly.

Place the synthetic diffuser to the luminaire housing and observe that the cam pins fit into the notches of the synthetic diffuser.

Screw in synthetic diffuser by turning it clockwise.

Thus, you reach a safe and vibration-resistant holding of the synthetic diffuser.

To release the synthetic diffuser from the luminaire housing, turn it counter-clockwise.

## Lamp

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Module connected wattage    | 28.1 W                            |
| Luminaire connected wattage | 32 W                              |
| Rated temperature           | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Ambient temperature         | $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$ |

### 50 893.4 K3

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Module designation            | LED-0832/930 |
| Colour temperature            | 3000 K       |
| Colour rendering index        | CRI > 90     |
| Module luminous flux          | 3735 lm      |
| Luminaire luminous flux       | 2173 lm      |
| Luminaire luminous efficiency | 67,9 lm/W    |

## Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleaning agents to remove dirt. A defective synthetic cover must be replaced.

## Installation

Le boîtier du luminaire ne doit pas être installé dans des matériaux d'isolation.

### Un bloc d'alimentation séparé est nécessaire au fonctionnement du luminaire.

Pour la connexion au bloc d'alimentation LED externe – accessoire **13 178** ou **13 174** – le luminaire est équipé de connecteurs bipolaires. Respecter les fiches d'utilisation des blocs d'alimentation LED.

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Procéder au raccordement électrique au bloc d'alimentation LED.

Faire passer le bloc d'alimentation LED à travers le boîtier d'encastrement et le placer dans le faux plafond.

Les bords de la réservation sont recouverts par l'anneau de butée du boîtier du luminaire.

La fixation du boîtier d'encastrement dans l'ouvrage s'effectue par trois ressorts réglables.

### Le boîtier du luminaire et le bloc d'alimentation LED externe ne doivent pas être recouverts de matériaux d'isolation.

#### Encastrement dans les parois creuses :

Pour l'encastrement, une réservation de 380 mm avec une profondeur minimale de 155 mm est nécessaire.

Introduire le luminaire dans l'ouverture du plafond et serrer fermement et régulièrement les vis (T 20) des ressorts de montage.

Les ressorts de montage se coincent à l'arrière. L'épaisseur de la paroi doit être comprise entre 9 mm et 25 mm. Si la paroi est moins épaisse, la paroi doit être renforcée à l'arrière à l'emplacement des ressorts de montage.

Relier les deux connecteurs à 2 pôles entre le luminaire et le bloc d'alimentation LED externe. Déballer l'équipement LED, l'enlever **avec les gants fournis** et l'insérer dans le boîtier du luminaire – trous oblongs – .

Tourner l'appareillage LED dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée et serrer les vis (T°10) uniformément.

Placer la vasque synthétique sur l'armature du luminaire de façon que les cames vont bien dans les encoches dans le bord de la vasque synthétique.

Visser la vasque synthétique dans l'armature du luminaire en la tournant vers la droite. Cela garde la vasque synthétique en sécurité et résistant aux vibrations.

L'enlèvement de la vasque synthétique est pratiqué en la tournant vers la gauche.

## Lampe

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Puissance raccordée du module    | 28,1 W                            |
| Puissance raccordée du luminaire | 32 W                              |
| Température de référence         | $t_a = 25\text{ °C}$              |
| Température d'ambiance           | $t_{a\text{ max}} = 45\text{ °C}$ |

### 50 893.4 K3

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Désignation du module        | LED-0832/930 |
| Température de couleur       | 3000 K       |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 90     |
| Flux lumineux du module      | 3735 lm      |
| Flux lumineux du luminaire   | 2173 lm      |
| Rendement lum. du luminaire  | 67,9 lm/W    |

## Nettoyage · Entretien

Nettoyer régulièrement le luminaire avec des produits de nettoyage ne contenant pas de solvant. Toute vasque synthétique défectueuse doit être remplacée.

### Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt. BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten. Kunststoffabdeckung durch Linksdrehung aus Leuchtgehäuse herausdrehen. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls. Kunststoffabdeckung durch Rechtsdrehung in Leuchtgehäuse einschrauben. Eine defekte Kunststoffabdeckung muss ersetzt werden.

### Ergänzungsteile

Netzteile für LED-Leuchten  
220-240 V · 0/50-60 Hz mit Zugentlastung  
und Steckverbindersystem

- 13 178** Netzteil on/off
- 13 174** Netzteil DALI

Die Netzteile sind nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

### Replacement of the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire. The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools. Disconnect the system. Unscrew synthetic diffuser from luminaire housing by turning it counter-clockwise. Please follow the installation instructions for the LED module. Screw in synthetic diffuser by turning it clockwise. Defective synthetic diffuser must be replaced.

### Accessories

Power supply units for LED luminaires  
220-240 V · 0/50-60 Hz with strain relief and  
plug connector system.

- 13 178** Power supply unit on/off
- 13 174** Power supply unit DALI

The power supply units are only suitable for the operation of one LED luminaire.

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

### Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire. Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce. Travailler hors tension. Dévisser le vasque synthétique de l'armature en tournant vers la gauche. Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Visser le vasque synthétique dans l'armature du luminaire en le tournant vers la droite. Un vasque synthétique endommagé doit être remplacé.

### Accessoires

Blocs d'alimentation pour luminaires LED  
220-240 V · 0/50-60 Hz avec collier anti-  
traction et le système de connecteur.

- 13 178** Bloc d'alimentation on/off
- 13 174** Bloc d'alimentation DALI

Les blocs d'alimentation permettent l'utilisation avec une luminaire LED seulement.

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

### Ersatzteile

Kunststoffabdeckung 15 000 633  
LED-Modul 3000K LED-0832/930

### Spares

Synthetic cover 15 000 633  
LED module 3000K LED-0832/930

### Pièces de rechange

Cache synthétique 15 000 633  
Module LED 3000K LED-0832/930